

Утверждаю
 Директор МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
 Коркинского муниципального района
 Е.Г.Козеева
 «18» февраля 2022г.



План мероприятий
 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
 выявленных при плановой проверке отдела надзорной деятельности по Кор-
 кинскому району с 07.02.2022г. по 11.02.2022г.

МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
 Коркинского муниципального района

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Ответственные	Отметка о выполнении
1.	Предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов из помещения объекта защиты	01.02.2023г.	Директор Козеева Е.Г.	<p>Исполнено 25.02.2022г.</p> <p>(Так как помещение Комплексного центра находится на 1 этаже в жилом 2 этажном доме, 1947 года постройки, и занимает 157,4 кв.м. предусмотреть второй эвакуационный выход из помещений учреждения по техническим причинам не возможно.</p> <p>Для решения данного вопроса Комплексный центр социального обслуживания населения подписал с ООО «Уралпожинжиниринг» договор № УПИ10 от 16.02.2022г. на выполнение работ по определению расчетных величин пожарного риска по нашему помещению.</p> <p>25.02.2022г. ООО «Уралпожинжиниринг» предоставил отчет по определению величин индивидуального пожарного риска для нашего объекта, согласно которого максимальное значение расчетной величины пожарного риска в нашем учреждении не превышает допустимое значение, установленное статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Учреждение МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Коркинского муниципального района, расположенное по адресу: г.Коркино, ул.30 лет ВЛКСМ, д.7 соответствует требованиям пожарной безопасности, которые установлены федеральными</p>

				ми законами и техническими регламентами).
2.	Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	01.02.2023г.	ответственный за пожарную безопасность Родюшкина Н.Н.	Исполнено 09.02.2022г. (в учреждении сформирован и обеспечено хранение пакета документов технической документации на систему противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем)
3.	Разработать и утвердить руководителем регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты	01.02.2023г.	Директор Козеева Е.Г.	Исполнено 09.02.2022г. (разработан, утвержден директором КЦСОН и заполнен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты)
4.	Информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	01.02.2023г.	ответственный за пожарную безопасность Родюшкина Н.Н.	Исполнено 09.02.2022г. (заведен и заполнен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором отражена информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности)
5.	Учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	01.02.2023г.	ответственный за пожарную безопасность Родюшкина Н.Н.	Исполнено 09.02.2022г. (заведен и заполнен, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором отражена информация о наличии, периодичности осмотра и сроки перезарядки огнетушителей)

Директор
Ответственный за пожарную
безопасность




Е.Г.Козеева

Родюшкина Н.Н.