



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, 263-41-41, guchel@74.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)
456550, г. Коркино, ул. Маслова, 15, 3-74-24, ondkor@74.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению социальной защиты «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Коркинского муниципального района
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам полковника вн. службы Сабли-
на Андрея Алексеевича № 30 от 31 января 2022 года

в период с «07» февраля 2022 г. по «11» февраля 2022 г.

Заместителем начальника ОНДиПР по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому
районам, майором внутренней службы Морозовым Василием Юрьевичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольное(надзорное) мероприятие
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБУСЗ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Коркинского муниципального
района Козеева Е.Г.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо
устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов из помещений объекта защиты	ч. 4 ст. 4; ч. 1, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.9, п. 7.13.2 СП 1.13130.2020	01.02.2023	
2.	Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
3.	Разработать и утвердить руководителем регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
4.	Информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
5.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479;	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанности по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам — заместитель главного государственного инспектора Коркинского, Еткульского и Еманжелинского районов по пожарному надзору Морозов В.Ю.


(подпись)

С предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности ознакомлен(а), копию получил(а):

Шоркина Р. П.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
“ ” *февраля* 20 *гг.* 
(подпись)